

ООО «ПКФ «ПЕРЕСВЕТ»

ОКП 34 3436

**Вводно-распределительное устройство
ВРУ8-Э-3401-31**

Паспорт

1. Основные сведения об изделии

1.1. Вводно-распределительное устройство ТУ3434-002-87083285-2016 исполнение УХЛ 4 зав № 006463 изготовлен 26.08.2026.

Изготовитель: ООО «ПКФ «ПЕРЕСВЕТ», 424004 Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 25, т. 720272.

1.2. ВРУ8 предназначен для внутренней установки в жилых и общественных зданиях для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях и управления осветительной нагрузкой.

2. Основные технические характеристики.

2.1. ВРУ8 выпускается в климатическом исполнении УХЛ 4

2.2. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение на вводе в ВРУ, В	380/220
Номинальные токи вводных аппаратов, А	40

2.3. Габаритные размеры ВРУ8 не более: 1200х750х350.

2.4. Масса ВРУ8 не более: 50 кг.

2.5. Эксплуатация ВРУ8 осуществляется в окружающей среде не взрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, не разрушающих их металлические части и изоляцию при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5С до + 40С;
- влажность воздуха не более 70%;
- высота над уровнем моря не более 2000м;
- атмосферное давление I по ГОСТ 15150 (для эксплуатации на открытом воздухе);
- электрическое сопротивление изоляции не менее 10 МОм.

2.6. Подробное описание технических характеристик, устройства и принципа действия, а так же сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации ВРУ8 изложены в действующем ПУЭ.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки ВРУ8 входят изделия и документы, перечисленные в таблице 2.

3.2. Конкретный комплект поставки определяется заказом потребителя

Таблица 2

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Вводно-распределительное устройство	1 шт.	
2	Паспорт	1 шт.	
3	Копия сертификата соответствия	1 экз.	
4	Схема ВРУ8-Э-3401-31 зав № 006463	1 экз.	

4. Руководство по эксплуатации.

К монтажу и обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с ПУЭ и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ВРУ8 требованиям технических условий ТУ3434-002-87083285-2016 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации согласно действующему ПУЭ. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

5.2. ВРУ8 - подлежит снятию с гарантийного обслуживания при следующих условиях:

- при нарушении правил эксплуатации и подключения согласно действующему ПУЭ;
- при нарушении пломб предприятия-изготовителя;
- при обнаружении следов самовольного ремонта.

6. Сведения о сертификации.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011» О безопасности низковольтного оборудования» №ЕАЭС RU C-RU.НА75.B.01543/21 серия RU № 0354756 выдан Органом по сертификации ООО «Инновационные решения», срок действия до 04.11.2026 год.

7. Сведения о рекламациях.

В случае отказа в работе ВРУ8 в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации, сделать выписки из раздела «Свидетельство о приемке», указать дату ввода в эксплуатацию, организацию производившую пусконаладочные работы, время работы ВРУ8, а также указать проведенные мероприятия по техническому обслуживанию и их периодичность.

Акт следует направить по адресу: 424004 Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова д. 25 ООО «ПКФ «ПЕРЕСВЕТ».

8. Свидетельство о приемке.

ВРУ8 исполнение УХЛ 4, заводской № 006463 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ3434-002-87083285-2016 и признан годным к эксплуатации.

26.08.2026

Дата


личная подпись

Иванов Н.В.

расшифровка подписи

Контролер ОТК



При вводе в эксплуатацию ВРУ8 подтверждается соответствие технических параметров, перечисленных в таблице 1 и полученных в результате приемосдаточных испытаний. ВРУ8 исполнение УХЛ 4, заводской номер № 006463 введен в эксплуатацию представителем

ДОЛЖНОСТЬ

расшифровка подписи

ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД

№ документа, число, месяц, год

Таблица 3

[illegible]